



1. Котельная
2. Мастерская
3. СОШ
4. Детский сад
5. Гараж
6. ФАП
7. Магазин
8. Церковь
9. Магазин
10. контора ЗАО
11. СДК
12. Дом
13. Дом
14. Дом

ул. Советская

— Тепловая трасса ○ Тепловой колодец —ТН— Тепловая трасса наземного исп.
 Участок теплотрассы – протяженность, м; диаметр, мм.
 1. От 1 до 9 – 570 м; φ 159.
 2. От Центральной трубы до 3 +2, 5 – 200 м; φ 90.
 3. От Центральной трубы до 4 – 20 м; φ 90.
 4. От Центральной трубы до 6 – 30 м; φ 76.
 5. От ТК 2 до 7 – 30 м; φ 76.
 6. От ТК 2 до 8 – 50 м; φ 76.
 7. От Центральной трубы до разводного колодца 3 – 150 м; φ 108.
 8. От ТК 4 до 10 – 30 м; φ 63.
 9. От ТК 5 до 11 – 70 м; φ 90.
 10. От ТК 4 до 14 – 150 м; φ 60.
 11. От 1 до 15 – 250 м; φ 90.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			
Пров.					
Нконтр.					

1-16-2015-СТ			
Схема теплоснабжения села Шурыгино МО Шурыгинского сельсовета Черепановского района НСО			
Схема теплоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	2
Карта - схема села Шурыгино		ООО "СИБЭКОЭКСПЕРТ" г. Новосибирск	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.